



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Фактический адрес: Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

Индекс: 628305 телефон: 22-28-60, 22-14-53, 22-09-38 факс: 22-28-60 e-mail: rpn-yugansk@mail.ru

n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

Исх. № 579 от 27.04.2023 года
На вх. №

МБДОУ «Детский сад №10 «Гусельки»

628309, Российская Федерация,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

город Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание №18,

Предписание №579

Об устранении нарушений санитарного законодательства

« 27 » Апреля 20 23 Г.

Мною, Балабух Марина Михайловна заместитель начальника ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

(фамилия, имя, отчество должностного лица)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ №_86230041000105871633 в отношении МБОУ «ДЕТСКИЙ САД № 10 «ГУСЕЛЬКИ», ИНН 8604029670, ОГРН 1028601262282 628309, ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, здание 18 (1 корпус)628303, ХМАО- Югра., город Нефтеюганск, 6 микрорайон, здание 64 (2 корпус). (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, а именно:

1. На территории МБДОУ г.Нефтеюганска «Детский сад №10 «Гусельки» расположенный по адресу: город Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание №18, игровой зоны расположены 6 групповых площадок с теньевыми навесами, при визуальном осмотре площадь навесов составляет менее 20кв.м., т.е. менее 1 кв.м. на ребенка, (с учетом, что численность групп составляет 29-30 детей), физкультурная площадка и игровая площадка для спортивных групповых игр, не соответствует п.3.1.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Фактическое предполагаемое количество детей во всех шести группах (корпуса№1) (согласно списочного состава), исходя из расчета площади групповой (игровой комнаты) на 1 ребенка от 3-х до 7 лет менее 2,0 кв.м. и на 1 ребенка от 1,5-до 3 лет менее 2,5кв.м, не соответствует требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Площадь физкультурного зала составляет 51,3 м², т.е. менее нормируемых минимальных 75м², что не соответствует .3.1.1. СП 2.4.3648-

- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. В одном из помещений групповой не функционировал светильник искусственного освещения нарушение п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 4. В раздевальной комнате групповой - 1 младшая группа, не созданы условия для просушивания обуви и одежды, что не соответствует п.2.7.5., п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 5. На момент проверки, в ряде групп не соблюдался температурный режим, согласно показаниям термометра контролирующей температуру воздуха в помещениях групп, не отвечал гигиеническим требованиям, составлял +27 С, нарушение п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 6. По результатам гигиенической оценки на момент проведения измерений параметры микроклимата в обследованных помещениях не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"- параметры относительной влажности воздуха ниже допустимых нормируемых значений, температура воздуха выше допустимых показателей в средней группе-1 и подготовительной -2(корпуса №1, №2), что не соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». (протокол №141 ФМ от 26.04.23, №140 ФМ от 26.04.23, ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г.Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе»).
 7. В групповых помещениях корпуса №2 отсутствуют термометры, контроль температуры воздуха в помещениях групп не осуществляется, нарушение п. 2.7.3. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 8. Туалеты оборудованные унитазами в группах не обеспечены индивидуальными сидениями (в том числе, одноразовыми) для каждого ребенка, нарушение п. 3.1.11, п. 3.2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 9. Высота установки умывальных раковин (от пола до борта) для детей от 4-х до 7 лет составляет менее 50 см. а для детей от 7 лет и старше 0,7 менее 0,8 м, детям приходится нагибаться над раковинами, нарушаются требования п. VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". В целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний не проводится работа по формированию здорового образа жизни ребёнка и реализация технологий сбережения здоровья а т.ж контроль за соблюдением правил личной гигиены детей согласно п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
 10. Количество санитарных приборов в группах туалетных помещениях для детей дошкольного возраста, не достаточно по 3 раковины, при норме не менее 1 кран на 5 детей (3-7 лет), фактический списочный состав детей в детском саду составляет вторая младшая -30 детей, в других группах по 27, 28 детей, нарушение п. VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

11. В спальнях помещений нарушаются минимальные разрывы в расстановке кроватей от отопительных приборов, которые должны составлять 20 см, нарушение п. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".
12. При проведении визуального обследования групп детского сада, в ряде помещений, не соблюдаются нормативы параметров оборудованной мебели (детская дошкольная, ученическая (столы, стулья) высота мебели не соответствуют с ростовозрастными особенностями детей, занижена не соответствует росту ребёнка, наблюдается неправильная посадка ребёнка, нарушение п. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.3.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
13. Питьевая вода централизованных систем водоснабжения после доочистки по органолептическим, санитарно-химическим не исследуется, нарушение 2.6.2. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.
14. По результатам проведенных лабораторных испытаний обеда на соответствие нормам энергетической ценности отдельного приема пищи установлено отклонение от норм калорийности по отдельным приемам пищи: фактическая калорийность исследованного приема пищи: обеда из 5-ти блюд, энергетическая ценность приема пищи в обед превышает нормируемые показатели, при допустимых отклонениях не более +/-5% (протоколы лабораторных испытаний №4882 от 27.04.2023 г., №4896 от 27.04.2023 г. выполненных ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и в г.Пыть-Яхе», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510821, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 30.11.2015 г.), что не соответствует п.8.1.2., п.8.1.2.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
15. В составе пищеблока отсутствуют рекомендуемый набор производственных и подсобных помещений: цех вторичной обработки овощей, холодный цех, мясной (мясо-рыбный) цех, помещения моечных кухонной посуды и инвентаря, помещение моечной оборотной тары, помещение раздаточной, помещение загрузочной, помещение персонала (имеется гардеробная для верхней одежды, расположенная вне помещений пищеблока) душевая, что не соответствует п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье.
16. Объемно-планировочные решения не позволяют выполнять условия технологических процессов приготовления блюд, не исключают встречные потоки сырой и готовой продукции (приготовление салатов из вареных овощей проводится на столе «ГП» и нарезка сырых овощей производится на одной овощерезке (имеются сменные насадки), установленной в горячем цехе около стола «ГП»; фрукты обрабатываются в овощном цеху, изготовление мучных изделий производится на другом столе «ГП» в горячем цехе, где и производится просеивание муки через ручное сито, замес теста вручную или тестомесе (малый), на этом же столе производится приготовление полуфабрикатов (котлет для жарки и т.д.), обработка яиц предусмотрена в овощном цехе, что не соответствует требованиям п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

17. В групповых ячейках корпуса №1 Детского сада внутренняя отделка помещений включая напольное покрытие линолеум, потолки, стены требуют замены (1 младшая №2, 2 младшая группа №2, средняя группа №3, старшая группа №3, средняя группа №4, имеют дефекты) технически изношены, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов, нарушение п.2,5, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил теневые навесы игровых зон, предусмотреть не менее 1 кв.м. на ребенка (с учетом, что численность групп составляет 29-30 детей), физкультурную площадку, игровую площадку для спортивных групповых игр, площадку с навесом для хранения колясок, согласно п.3.1.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
2. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил площадь на 1 ребенка в группах детского сада, согласно требованиям п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
3. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил светильник искусственного освещения, согласно п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил условия для просушивания обуви и одежды в раздевальных комнатах групповых (1 младшая группа), согласно п.2.7.5., п.3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
5. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию проветривания в групповых помещениях, организацию контроля за температурным режимом, не допускать занижение параметров относительной влажности воздуха ниже допустимых нормируемых значений, и завышать температуру воздуха выше допустимых показателей (средней группе-1,подготовительной -2, и др.) согласно п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
6. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил групповые помещения корпуса №2 оборудовать термометрами контроля температуры воздуха в помещениях групп, согласно п. 2.7.3. СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил туалеты оборудовать унитазами в группах индивидуальными сидениями (в том числе, одноразовыми) для каждого ребенка, согласно п. 3.1.11, п. 3.2.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**

8. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил высоту установки умывальных раковин (от пола до борта) для детей от 4-х до 7 лет не допускать менее 50 см. а для детей от 7 лет и старше 0,7 менее 0,8 м, создать детям комфортные условия для детей, проводить работу по формированию здорового образа жизни ребёнка и реализация технологий сбережения здоровья, а т.ж условия контроля за соблюдением правил личной гигиены детей, согласно р. VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
9. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил количество санитарных приборов в группах туалетных помещениях для детей дошкольного возраста, не достаточно по 3 раковины, при норме не менее 1 кран на 5 детей (3-7 лет), фактический списочный состав детей в детском саду составляет вторая младшая -30 детей, в других группах по 27, 28 детей, нарушение р. VI таблица 6.4. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". **в срок до 27.07.2023**
10. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил в спальнях помещениях минимальные разрывы в расстановке кроватей от отопительных приборов, соблюдать 20 см, согласно р. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". **в срок до 27.07.2023**
11. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил соблюдение нормативов параметров оборудованной мебели (детская дошкольная, ученическая (столы, стулья) в групповых помещениях, высота мебели не соответствуют с ростовозрастными особенностями детей, занижена не соответствует росту ребёнка, согласно р. VI таблица 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", п.3.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
12. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию контроля за питьевой водой централизованных систем водоснабжения после доочистки по органолептическим, санитарно-химическим, иметь результаты лабораторных испытаний, согласно 2.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». **в срок до 27.07.2023**
13. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил организацию питания воспитанников, не завышать фактическую калорийность обеда, не допускать превышение нормируемых показателей ,при допустимых отклонения не более +/-5% энергетическую ценность приема пищи в обед, согласно п.8.1.2.,п.8.1.2.3 СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». **в срок до 27.07.2023**
14. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил пищеблок детского сада (корпус№1), предусмотреть рекомендуемый набор производственных и подсобных помещений: цех вторичной обработки овощей, холодный цех, мясной (мясо-рыбный) цех, помещения моечных кухонной посуды и инвентаря, помещение раздаточной, помещение загрузочной, согласно п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по набору помещений для пищеблоков, работающих на сырье. **в срок до 27.07.2023**

18. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил объемно-планировочные решения производственных помещений пищеблока, позволяющие выполнять условия технологических процессов приготовления блюд, исключая встречные потоки сырой и готовой продукции (приготовление салатов из вареных овощей проводится на столе «ГП» и нарезка сырых овощей производится на одной овощерезке (имеются сменные насадки), установленной в горячем цехе около стола «ГП»; изготовление мучных изделий производится на другом столе «ГП» в горячем цехе, где и производится просеивание муки через ручное сито, замес теста вручную или тестомесе (малый), на этом же столе производится приготовление полуфабрикатов (котлет для жарки и т.д.), согласно п.2.3.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.5. СанПиН 2.3./2.4.3590-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

в срок до 27.07.2023.

19. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил внутреннюю отделку помещений групповых ячеек корпуса №1 Детского сада (1 младшая №2, 2 младшая группа №2, средняя группа №3, старшая группа №3, средняя группа №4), провести ремонт и требующую замену напольного покрытия (линолеум), отделку потолков, стен, технически изношенного, с нарушением целостности затрудняя проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфектантов, согласно п.2,5, п.2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

в срок до 27.07.2023.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад №10 «Гусельки» 628309, ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, здание 18

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе по адресу: г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12, п.4 тел./факс 222860 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 27 » 07 . 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель начальника отдела

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Балабух М.М.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 27 » 04 » 2023 ____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: МБДОУ г. Нефтеюганска «Детский сад №10 «Гусельки» 628309, ХМАО- Югра, г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, здание 18