

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000115674758

Дата 14 октября 2024 года

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе
Фактический адрес, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область,
г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12 индекс 628309 телефон: 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-
28-60

e-mail: n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Г. Нефтеюганск, ул. Набережная 12

№ 942

« 22 » октября 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Ушаковой Валерией Юрьевной Главным специалистом-экспертом
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске,
Нефтеюганском районе и г. Пыть-яхе.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях
организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»
в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000115674758

в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД №10 «ГУСЕЛЬКИ», ИНН
8604029670, ОГРН 1028601262282, осуществляющий деятельность по адресу-628309,
Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, город Нефтеюганск микрорайон 3,
здание №18 (1 корпус) -628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, город
Нефтеюганск микрорайон 6, здание №64 (2 корпус)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

-Город Нефтеюганск микрорайон 3, здание №18 (1 корпус)

- 1) В кабинете психолога потолок имеет следы протекания, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 2) В спальне старшей группы №2 и подготовительной группы №3 дефекты покрытия пола (отходит линолеум), что не позволяет проводить качественную уборку помещения, что не соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 3) Фактическое количество детей в группах: вторая младшая группа №2, средняя группа №2, старшая группа №2, подготовительная группа №3, подготовительная группа №4 исходя из расчета площади групповой на 1 ребенка составляет менее 2,0 кв.м (от 3 до 7 лет) и менее 2,5 кв.м (от 1,5 до 3 лет), что не соответствует п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 4) Фактическое количество детей в группах: вторая младшая группа №2, средняя группа №2, старшая группа №2, подготовительная группа №3, подготовительная группа №4 исходя из расчета площади спальни на 1 ребенка составляет менее 2,0 кв.м (от 3 до 7 лет) и менее 1,8 кв.м (от 1,5 до 3 лет), что не соответствует п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 5) В составе пищеблока отсутствует рекомендуемый набор производственных помещений, согласно п. 1.3 СП 2.4.3648-20: Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Год ввода в эксплуатацию здания детского сада-1988. Пункт 1.3 распространяется на пункт 2.4.6 СП 2.4.3648-20 (1 абзац).
- 6) По результатам гигиенической оценки параметры микроклимата на момент проведения измерений в спортивном зале, в музыкальном зале не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности воздуха ниже показателей допустимых величин (к.т.№№1-4) Экспертное заключение к протоколу №389ФМ.24 от 16.10.2024г.

- город Нефтеюганск микрорайон 6, здание №64 (2 корпус)

- 1) На пищеблоке в холодильнике для суточных проб хранится продукция при температуре 7 градусов, что не соответствует п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 2) На территории учреждения контейнерная площадка не превышает площадь основания контейнеров на 1 метра во все стороны, что не соответствует п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 3) В старшей группе №1 в раздевальне во время обследования отопительный прибор не имеет ограждающего устройства из материалов, безвредных для здоровья детей, что не соответствует п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 4) В группе комплексной направленности №1 в буфетной обнаружена тарелка со сколом, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 5) В подготовительной группе №2 в раздевальне потолок имеет следы протекания, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6) По результатам гигиенической оценки параметры микроклимата на момент проведения измерений в спортивном зале, в музыкальном зале не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по относительной влажности воздуха ниже показателей допустимых величин (к.т. №№1-4) Экспертное заключение к протоколу №390ФМ.24 от 16.10.2024г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

-Город Нефтеюганск микрорайон 3, здание №18 (1 корпус)

- 1) Устранить в кабинете психолога следы протекания на потолке, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 2) Устранить в спальне старшей группы №2 и подготовительной группы №3 дефекты покрытия пола (отходит линолеум) для проведения качественной уборки помещения, согласно п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 3) Привести в соответствие требованиям фактическое количество детей в группах: вторая младшая группа №2, средняя группа №2, старшая группа №2, подготовительная группа №3, подготовительная группа №4 исходя из расчета площади групповой на 1 ребенка (не менее 2,0 кв.м (от 3 до 7 лет) и не менее 2,5 кв.м (от 1,5 до 3 лет)), согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 4) Привести в соответствие требованиям фактическое количество детей в группах: вторая младшая группа №2, средняя группа №2, старшая группа №2, подготовительная группа №3, подготовительная группа №4 исходя из расчета площади спальни на 1 ребенка (не менее 2,0 кв.м (от 3 до 7 лет) и не менее 1,8 кв.м (от 1,5 до 3 лет)), согласно п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 5) Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в спортивном зале, в музыкальном зале, согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

- город Нефтеюганск микрорайон 6, здание №64 (2 корпус)

- 1) Не допускать на пищеблоке в холодильнике для суточных проб хранение продукции при температуре 7 и больше градусов (нормируемый показатель от +2 до +6 градусов), согласно п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"
- 2) Привести в соответствие требованиям на территории учреждения контейнерную площадку с превышением площади основания контейнеров на 1 метра во все стороны, согласно п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 3) Обеспечить в старшей группе №1 в раздевальне наличие ограждающего устройства из материалов, безвредных для здоровья детей у отопительного прибора, согласно п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- 4) Не допускать в группе комплексной направленности №1 в буфетной использование посуды с дефектами (тарелка со сколом), согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

5) Устранить в подготовительной группе №2 в раздевальне следы протекания на потолке, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

6) Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в спортивном зале, в музыкальном зале, согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Срок: 15.01.25

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА «ДЕТСКИЙ САД №10 «ГУСЕЛЬКИ», ИНН 8604029670, ОГРН 1028601262282, осуществляющий деятельность по адресу: 628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, город Нефтеюганск микрорайон 3, здание №18 (1 корпус) - 628309, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область, город Нефтеюганск микрорайон 6, здание №64 (2 корпус)

(наименование и адрес места нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе по адресу: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Нефтеюганск, ул. Набережная, 12

тел./факс 22-09-38, 22-14-53, факс/приемная: 22-28-60

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (на почтовый адрес n-ugansk@86.rospotrebnadzor.ru) в срок **до «15» января 2025 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт



Ушакова В.Ю.

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «22» октября 2024г.

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Предписание получено