

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки»

УТВЕРЖДАЮ

От 17.12.2024г

И.А.Курмачева



План устранения замечаний по предписанию от 22.10.2024 №942 Роспотребнадзора

1 корпус: по адресу 3 микр., здание 18

№ п/п	Пункт предписания	Информация о выполнении
1	Устранить в кабинете психолога следы протекания на потолке, согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Февраль 2025г Ответственный: заместитель заведующего
2	Устранить в спальне старшей группы №2 и подготовительной группы № 3 дефекты покрытия пола (отходит линолеум) для проведения качественной уборки помещения, согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Июнь, июль, август 2025г Ответственный: заместитель заведующего
3	Привести в соответствие требованиям фактическое количество детей в группах: вторая младшая группа №2, средняя группа №2, старшая группа № 2, подготовительная группа № 3, подготовительная группа № 4 исходя из расчета площади групповой на 1 ребенка (не менее 2,0 кв. м.) (от 3 до 7 лет) и не менее 2,5 кв. м. (от 1,5 до 3 лет), согласно п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Сентябрь 2025г (Комплектование на 2025/2026 учебный год)

4	Привести в соответствие требованиям фактическое количество детей в группах: вторая младшая группа №2, средняя группа №2, старшая группа № 2, подготовительная группа № 3, подготовительная группа № 4 исходя из расчета площади спальни на 1 ребенка (не менее 2,0 кв. м.) (от 3 до 7 лет) и не менее 1,8 кв.м. (от 1,5 до 3 лет), согласно п.3.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Сентябрь 2025г (Комплектование на 2025/2026учебный год)
5	Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в спортивном зале, в музыкальном зале, согласно требованиям СП 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».	Отрегулировать увлажнитель воздуха Январь 2025 Ответственный: заместитель заведующего

2 корпус: по адресу 6 микр., здание 64

1	Не допускать на пищеблоке в холодильнике для суточных проб хранение продукции при температуре 7 и больше градусов (нормируемый показатель от +2 до +6 градусов), согласно п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»	(Отрегулировать температуру в холодильном оборудовании) Ответственный: шеф повар
2	Привести в соответствие требованиям на территории учреждения контейнерную площадку с превышением площади основания контейнеров на 1 метра во все стороны, согласно п.2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заместителю заведующего организовать проведение работ январь 2025г
3	Обеспечить в старшей группе №1 в раздевалке наличие ограждающего устройства из материалов, безвредных для здоровья детей у отопительного прибора, согласно п.2.7.5 СП 2.4.3648-20	Заместителю заведующего произвести замену Январь 2025

	«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	
4	Не допускать в группе комплексной направленности №1 в буфетной использование посуды с дефектами (тарелка со сколом), согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заместителю заведующего произвести замену Январь 2025
5	Устранить в подготовительной группе №2 в раздевалке следы протекания на потолке, согласно п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»	Заместителю заведующего организовать ремонт потолка Январь 2025г
6	Привести в соответствие требованиям параметры микроклимата (относительная влажность воздуха) в спортивном зале, в музыкальном зале, согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»	Отрегулировать увлажнитель воздуха Январь 2025 Ответственный: заместитель заведующего

Заведующий

517035

Е.Н.Карпова, заместитель заведующего



И.А.Курмачева